

形名	電源	暖房								冷房							圧縮機出力	始動電流		質量		電源プラグ		ユニット間配線本数	サイゼップ フレア配管	消費電力量			年間エネルギー消費効率 (EER)	冷暖		地球温暖化係数	COP	定格冷房能力 消費効率 冷房
		暖房能力		電気特性		外気温 2℃時		運転音 音響 パワー レベル	冷房能力				電気特性		運転音 音響 パワー レベル	室内		室外	形状	容量	暖房期間	冷房期間	期間合計			種類	投入量							
				運転電流 (最大電流)	消費電力	力率	暖房能力	消費電力	室内	室外			消費電力	力率	室内	室外																		
				kW	A	W	%	kW	W	dB	kW	A	W	%	dB	W		A	kg	V-A	芯	mm	kWh											
				相-V	kW	A	W	%	kW	W	dB	kW	A	W	%	dB		W	A	kg								kg			(区分)			
AY-W22RS	単-100	2.2 (0.4~4.4)	5.0 (15.0)	410 (800~1310)	82	3.2	1160	60 56	2.2 (1.0~3.2)	5.5	450 (110~880)	82	57	59	610	5.5	11	23	①	125-15	3	6.35(2分) 9.52(3分)	447	183	630	6.6	R32	0.80	675	4.89(ㇵ)				
AY-W25RS	単-100	2.4 (0.4~4.8)	7.1 (15.0)	600 (800~1490)	85	3.5	1320	60 59	2.5 (0.5~3.3)	5.8	500 (110~970)	86	59	650	7.1	11	26	①	125-15	3	6.35(2分) 9.52(3分)	517	200	717	6.6	R32	0.84	675	5.00(ㇻ)					
AY-W28RL	単-100	3.6 (0.4~5.4)	8.3 (15.0)	780 (90~1480)	94	3.9	1300	63 59	2.8 (0.5~3.6)	6.7	580 (110~980)	87	59	650	8.3	15	26	①	125-15	3	6.35(2分) 9.52(3分)	578	224	802	6.6	R32	0.90	675	4.83(ㇼ)					
AY-W36RL	単-100	4.2 (0.5~6.8)	10.5 (20.0)	1000 (110~2000)	95	4.9	1770	64 59	3.6 (0.6~4.3)	8.7	825 (120~1400)	95	62	650	10.5	15	34	⑩	125-20	3	6.35(2分) 9.52(3分)	736	296	1,032	6.6	R32	1.00	675	4.36(ㇽ)					
AY-W40RL2	単-200	5.0 (0.5~9.9)	5.6 (20.0)	1100 (110~3390)	98	7.2	3000	68 60	4.0 (0.6~5.3)	4.9	965 (120~1700)	98	62	600	5.6	16	35	㊄	250-20	3	6.35(2分) 9.52(3分)	808	338	1,146	6.6	R32	1.00	675	4.15(ㇾ)					
AY-W56RL2	単-200	6.7 (0.6~10.3)	8.1 (15.0)	1600 (120~2990)	99	7.6	2700	69 67	5.6 (0.7~6.0)	8.1	1600 (120~1750)	99	66	65	1000	8.1	16	40	㊄	250-15	3	6.35(2分) 9.52(3分)	1,188	493	1,681	6.3	R32	1.26	675	3.50(ㇿ)				
AY-W63RL2	単-200	7.1 (0.8~11.0)	8.7 (20.0)	1730 (120~3620)	99	8.0	3200	70 65	6.3 (0.7~6.7)	9.1	1800 (120~2150)	99	68	66	1000	9.1	16	40	㊄	250-20	3	6.35(2分) 12.7(4分)	1,374	579	1,953	6.1	R32	1.26	675	3.50(ㇿ)				
AY-W71RL2	単-200	8.5 (0.8~11.3)	10.9 (20.0)	2150 (120~3510)	99	8.2	3100	71 69	7.1 (0.7~7.2)	11.4	2250 (120~2400)	99	70	68	1000	11.4	17	40	㊄	250-20	3	6.35(2分) 12.7(4分)	1,604	672	2,276	5.9	R32	1.34	675	3.16(ㇿ)				

除霜運転(霜取り)によるドレン水について 暖房運転時は室外機が冷え、霜がつくことがあるため、除霜運転を行います。溶けた霜はドレン水となって室外機から排出されますが、正常な状態ですので問題ありません。また除霜運転中は暖房運転が一時停止しますが、除霜運転が終了すると自動的に暖房運転を再開します。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・配管パイプ・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

