

## JH-RV11/JH-RVB1の相互接続性確認 対応機種・対応アダプター一覧

2019年11月25日現在  
シャープ株式会社

シャープ製クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11/JH-RVB1）のHEMS機能との相互接続確認ができている機種は、以下の通りです。

機器	メーカー名	対応シリーズ名		対応アダプター型名	
				無線LAN接続 アダプター	有線LAN接続 アダプター
ハイブリッドふろ給湯システム	(株)ノーリツ	SH-GTC2410A-1BLシリーズ	SH-GTC2410A-MS-1BLシリーズ	RC-G057PEW	—
		SH-GTC2410A-1BLシリーズ	SH-GTC2410A-MS-1BLシリーズ	—	EL-2-G
ハイブリッド給湯・暖房システム		SH-GTHC2410AD-1BLシリーズ	SH-GTHC2410AD-MS-1BLシリーズ	RC-G057PEW	—
		SH-GTHC2410AD-1BLシリーズ	SH-GTHC2410AD-MS-1BLシリーズ	—	EL-2-G

- 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラからの操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
- 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラからの操作を行うことができます。
- また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。
- 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
- 株式会社ノーリツ製に関しては、ノーリツコンタクトセンター（0120-911-026）、携帯の場合：0570-064-910までお問い合わせください。