

JH-RV11/JH-RVB1の相互接続性確認 対応機種・対応アダプター一覧

2020年3月25日更新
シャープ株式会社

シャープ製クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11/JH-RVB1）のHEMS機能との相互接続確認ができている機種は、以下の通りです。

◆施錠操作対応

機器	メーカー名	対応シリーズ名		対応オプション部材	対応ネットワーク機器
				インターフェースユニット	有線LAN接続アダプター
玄関ドア 電気錠	YKK AP (株)	イノベストD70・D50 (ポケットキー/ピタットキー)	イノベストD50 防火ドア (ポケットキー/ピタットキー)	YKK AP(株) ・YS KAG-B3 ・YS KAG-B4 ・YS KAG-B7 のいずれか。	SMK(株) ECHONETLite対応有線 LANアダプタ (LUA0600-0409F)
		ヴェナートD30 (ポケットキー/ピタットキー)	ヴェナートD30 防火ドア (ポケットキー/ピタットキー)		
		フロント (ポケットキー/ピタットキー)			
		コンコード (ポケットキー/ピタットキー)	防火ドア Gシリーズ コンコード (ポケットキー/ピタットキー)		
		かんたんドアリモ 玄関ドアD30 (ポケットキー/ピタットキー)			

- 1つのクラウド連携エネルギーコントローラに、電気錠は1つのみ接続できます。
- 電気錠を接続する場合には、電気錠本体に加え、オプション部材(インターフェースユニット)及びネットワーク機器が必要です。
※有線LAN接続アダプターへの給電は、IEEE 802.3af準拠のPOE クラス0 (0~15W) Alternative Bタイプに対応の機器のみ対応。
※インターフェースユニットと有線LAN接続アダプターの接続には、SMK株式会社製のJEM-A(HA)端子接続用ケーブル(LUA0600-0501F)を利用してください。
- 各シリーズともにスマートコントロールキー・AC100V式に対応しております。
(スマートコントロールキー・電池式には対応していません)
- クラウド連携エネルギーコントローラでの操作は、施錠のみです。