

Z-311J/312J 追加説明書

本書は、ボードタイプ PLC J-board Z-300 シリーズの CPU ボード Z-311J/312J について、「2 次電池の寿命」に関する追加説明書です。「Z-311J/312J ユーザーズマニュアル(改訂 1.5 版)」に追加してお読み願います。

● Z-311J/312J の 2 次電池の寿命

Z-311J/312J のリチウム 2 次電池は充放電回数にもよりますが、実使用上、寿命の目安は 10 年です。ご使用状況に応じて、バックアップ時間が短くなりましたら、電池の交換を検討願います。ただし、本電池はお客様では交換できませんので、当社の営業部門またはサービス会社(シャープドキュメントシステム株式会社)にお問い合わせください。

⇒ マニュアルの関連ページ：電池の充電に関する「表紙の裏ページ」と「2 ページ」

シャープマニファクチャリングシステム株式会社

本 社 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町 4 丁目 1 番 33 号

● インターネットホームページによるシャープ制御機器の情報サービス
<http://www.sharp.co.jp/sms/>

2009 年 7 月作成